

# 采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园 消防设施维保服务（第二次）询价函

我单位根据工作需要,拟对采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园消防设施维保服务进行询价采购,欢迎具备条件的国内公司参加询价,有关情况告知如下:

## 一、项目名称

采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园消防设施维保服务。

## 二、项目预算

最高限价金额: 3.23 万元/年。

## 三、项目概况

采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园建筑面积共 3153.84 m<sup>2</sup>, 工作内容包括消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供水设施、消防栓(消防炮)灭火系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话等消防设施的定期检查、测试和维护, 确保消防设施性能稳定、状态良好。

## 四、项目服务需求

(一) 保证全年消防设施运行正常, 符合消防等部门的检查标准。

(二) 根据相关规范要求, 进行月度、季度、年度巡查、维护、保养及故障的维修, 并详细做好记录存档备查。

(三) 发现一般故障后 2 小时内响应, 24 小时内修复; 复杂较大故障申报维修计划, 尽快修复。

(四) 每年提供不少于两次的消防安全知识培训。

## 五、维保服务单位资格要求

(一) 在中华人民共和国境内注册,具有营业执照或事业单位法人证书。

(二) 供应商须在社会消防技术服务信息系统 (<https://shhxf.119.gov.cn/>) 中登记备案,且服务类型包括消防设施维护保养检测。

(三) 投标人(不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司)存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人,不得确定为成交供应商:

- 1、投标人被人民法院列入失信被执行人的。
- 2、投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
- 3、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
- 4、投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

(以上仅以开标当日“信用中国”网 <http://www.creditchina.gov.cn/> 中“信用信息报告”查询结果为准)。

## 六、维保服务单位需提交的报价材料文件

(一) 法定代表人授权委托书及委托人身份证复印件;

(二) 营业执照(或事业单位法人证书)复印件、社会消防技术服务信息系统备案截图;

(三) 项目实施服务方案包括但不限于项目服务需求内容,供应商自定格式;

#### (四) 报价函

以上报价材料提供复印件并加盖公章密封后，于2026年1月14日16:00将上述报价材料送至采石矶景区管理处,逾期无效。

#### 七、评审方式

在符合我单位需求的前提下,按照最低价中标原则,报价最低的报价单位作为项目成交人,报价即为委托项目的合同价(供应商报价一致的,通过随机抽取(如抽签)确定成交供应商)。

#### 八、联系人及联系方式

询价单位:采石风景名胜区管理委员会

地址:安徽省马鞍山市雨山区采石街道唐贤街1号一楼安全保卫科

联系人:赵良云 联系方式:0555-2103986 19155536949

附件:报价函

马鞍山市采石风景名胜区管理委员会

2026年1月8日



附件 1

## 采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园 消防设施维保服务报价函

采石风景名胜区管理委员会:

贵单位关于采石矶景区李白纪念馆、林散之艺术馆、延园消防设施维保服务询价函已收悉,我们经详细审阅和研究,现决定参加报价。

我方已详细审查询价函的全部要求,完全理解并接受询价函的各项规定和要求,并承诺具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。我方愿以人民币总价       元(大写:       )承接该项目,并按相关约定、国家及行业相关规范完成全部任务。

联系人:

电话:

报价单位(签章):

年 月